



PONTOS		
0,10	7	
0,20	7	
0,30	7	
0,40	7	
0,50	7	
0,60	7	
0,70	7	
0,80	7	
0,90	7	
1,00	30	
1,10	7	
1,20	7	
1,30	7	
1,40	7	
1,50	7	
1,60	7	
1,70	7	
1,80	7	
1,90	7	
2,00	7	


PLANTA BAIXA  
Esc.: 1-75



DETALHE  
FIXAÇÃO PLACA DE SAÍDA  
(SEM ESCALA/COTAS EM CM)



NOTA:  
1- Placas com fundo verde e pictogramas/ letras em branco e com efeito fotoluminescente.  
2- As dimensões das placas são mínimas (com pictogramas na mesma proporção) e dimensionadas segundo a NBR 13438-2, tabela-1.  
"dimensões das placas de sinalização" considerando a distância do observador e placa de L = 12m.  
3- A altura das letras são mínimas e dimensionadas considerando a distância do observador de L = 12m segundo a tabela-2 da mesma norma.  
DETALHE PLACAS  
ROTA DE FUGA E SAÍDA DE EMERGÊNCIA  
(SEM ESCALA/COTAS EM CM)



DETALHE 3  
SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR  
(SEM ESCALA/COTAS EM CM)

QUADRO DE ÁREAS:

1	ÁREA DO TERRENO	759,80m²
2	ÁREA DE CONSTRUÇÃO	146,41m²
3	ÁREA DE PISO	131,10m²
4	TAXA DE OCUPAÇÃO	19,27%
5	I.A.	0,19

QUADRO DE ESQUADRIAS

JANELAS			
Nº	DIMENSÕES	TIPO	PEITORIL QUANTIDADE
11	2,00x1,00	esquadria tipo correr em alumínio anodizado e vidro incolor, 4mm	1,10 05
12	0,60x0,60	esquadria tipo max-ar em alumínio anodizado e vidro incolor, 4mm	1,50 06

PORTAS			
Nº	DIMENSÕES	TIPO	PEITORIL QUANTIDADE
P1	0,90x2,10	Porta de abrir para fora lisa em compensado, com esmalte	- 04
P2	0,80x2,10	Porta de abrir para dentro lisa em compensado, com esmalte	- 05
P3	0,60x2,10	Porta de abrir para dentro lisa em compensado, com esmalte	- 04
P4	2,00x2,10	Porta de abrir para fora, 2 folhas, em alumínio anodizado vidro incolor temperado	- 01
P5	2,00x2,10	Gradiil em metalon (portão entrada - abrir para fora)	- 01
P6	3,00x2,10	Gradiil em metalon (portão entrada de veículos)	- 01

LEGENDA

- BLOCO AUTÔNOMO ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA A 2,20M DO PISO.
- EXTINTOR PORTÁTIL DE ÁGUA PRESSURIZADA
- EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO
- EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO

NOTAS:

- 1-CAPACIDADE DOS EXTINTORES INDICADOS NA PLANTA BAIXA.
- 2-FORMA DE INSTALAÇÃO NOS DESENHOS DE DETALHES.

PROJETO:			
PROJETO DE INCÊNDIO			
CLIENTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ			
OBRA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CORRENTE			
ENDEREÇO: CORRENTE - PIAUÍ			PRANCHA: 12/12
CONTEÚDO: PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO			
ARQUIVO:	DESENHO EM CAD:	FASE:	ESCALA: INDICADA
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:		PROPRIETÁRIO:	
MATHEUS NEIVA RIBEIRO TARGA			